

ООО «Испытательный центр СМИК «Кузбасс»  
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001 21 CM 23  
Г. Новокузнецк, ул. Чайкиной, 8 т/ф 53-82-90  
icsmik@mail.ru

« 03 » сентября 2009

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**испытания образцов бетона на прочность при сжатии**

Наименование организации ООО «Протэкт Кузбасс»

Наименование продукции Скрепа (2 БС)

Класс бетона по прочности на сжатие В 45 (М 600)  
(пресектный)

Дата изготовления 17.08.09

Дата испытания 03.09.09

Прочность одного образца на сжатие, кгс/см<sup>2</sup> 666,03  
(фактическая)

Испытания проводились по ГОСТ 10180-90

Руководитель лаборатории  
строительных материалов  
и изделий

Инженер – испытатель



Л.М. Колесниченко

И.Н. Пьянко

Содержание документа не может быть воспроизведено полностью  
или частично без письменного разрешения лаборатории

ООО «Испытательный центр СМИК «Кузбасс»  
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001 21 CM 23  
Г. Новокузнецк, ул. Чайкиной, 8 т/ф 53-82-90  
icsmik@mail.ru

« 03 » сентября 2009

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**испытания образцов бетона на прочность при сжатии**

Наименование организации ООО «Протэкт Кузбасс»

Наименование продукции Скрепа (2 БС)

Класс бетона по прочности на сжатие В 45 (М 600)  
(пресектный)

Дата изготовления 19.08.09

Дата испытания 03.09.09

Прочность одного образца на сжатие, кгс/см<sup>2</sup> 789,94  
(фактическая)

Испытания проводились по ГОСТ 10180-90

Руководитель лаборатории  
строительных материалов  
и изделий

Инженер – испытатель



Л.М. Колесниченко

И.Н. Пьянко

Содержание документа не может быть воспроизведено полностью  
или частично без письменного разрешения лаборатории

« 14 » сентября 2009

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**испытания образцов бетона на прочность при сжатии**

Наименование организации ООО «ПРОТЭКТ Кузбасс»

Наименование продукции Скрела (2 БС)

Класс бетона по прочности на сжатие В 45 (М 600)  
(проектный)

Дата изготовления 16.08.09

Дата испытания 14.09.09


Прочность одного образца на сжатие, кгс/см<sup>2</sup> 664,21  
(фактическая)

Испытания проводились по ГОСТ 10180-90

Руководитель лаборатории  
строительных материалов  
и изделий

  
Л.М. Колесников

Инженер – испытатель

  
И.Н. Пьянков

Содержание документа не может быть воспроизведено полностью  
или частично без письменного разрешения лаборатории

