



«КАМГЭСАВТОЗАВОДСТРОЙ»

423827, РТ, Яр Чаллы шәһәре, ПКЗ, Тозелеш, 5
Исәп-хисап сәхте исәп-кредит узәгенен ЖЧЖ «Кама коммерция
Банкында» 40702810200000003337, к/с 30101810600000000785
БИК 049240785, ИНН 1650208569 КПП 165001001
Телефон: (8552) 39-61-89, 39-61-90, факс 37-24-48
E-mail: avtozavodstroi@mail.ru

423827, РТ, Набережные Челны, ПКЗ, Тозелеш, 5
р/счәт 40702810200000003337, к/с 30101810600000000785
в ООО «Камский коммерческий банк» г. Набережные Челны
БИК 049240785, ИНН 1650208569 КПП 165001001
Телефон: (8552) 39-61-89, 39-61-90, факс 37-24-48
E-mail: avtozavodstroi@mail.ru

Протокол испытания бетона на водонепроницаемость. Ускоренный метод. № 3 от 25.09.12

Подрядчик ООО «Ак Таш»

Производитель работ ООО «Аквзащита»

Конструкция «Пожарный резервуар № 2» по адресу г. Казань ул. Ташаяк 2 «Центральный стадион»

Конструкция не обработана составом « »

НД на метод испытания:

-ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Регламентирующие НД:

-ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости».

Оборудование: Прибор «АГАМА-2РМ» Свидетельство о поверке № 445 от 01.12.2011 ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

№ п/п	Дата обработки	Дата испытания	Показания по прибору, с/см ²	Среднее значение по ГОСТ 12730.5-84
1	Конструкция не обработана составами проникающего действия: « Пенетрон, Пенекрит, Скрепа М500, Гидропрокладка пенебар»	24.09.12	2	4
2			4	
3			4	
4			4	
5			4	
6			4	

Заключение: Бетон данной конструкции имеет марку по водонепроницаемости W 4

Испытания провел:

Ведущий инженер _____

Хисматуллина Л.Р.

Начальник лаборатории _____

Нафикова Ф.Р.





«КАМГЭСАВТОЗАВОДСТРОЙ»

423827, РТ, Яр Чаллы шәһәре, ПКЗ, Тозелеш, 5
Исәп-хисап сәхте исәп-кредит узәгенен ЖЧЖ «Кама коммерция
Банкында» 40702810200000003337, к/с 30101810600000000785
БИК 049240785, ИНН 1650208569 КПП 165001001
Телефон: (8552) 39-61-89, 39-61-90, факс 37-24-48
E-mail: avtozavodstroi@mail.ru

423827, РТ, Набережные Челны, ПКЗ, Тозелеш, 5
р/счәт 40702810200000003337, к/с 30101810600000000785
в ООО «Камский коммерческий банк» г. Набережные Челны
БИК 049240785, ИНН 1650208569 КПП 165001001
Телефон: (8552) 39-61-89, 39-61-90, факс 37-24-48
E-mail: avtozavodstroi@mail.ru

Протокол испытания бетона на водонепроницаемость. Ускоренный метод. № 4 от 25.09.12

Подрядчик ООО «Ак Таш»

Производитель работ ООО «Аквазашита»

Конструкция «Пожарный резервуар № 2» по адресу г. Казань ул. Ташаяк 2 «Центральный стадион»

Конструкция обработана составами проникающего действия: «Пенетрон, Пенекрит, Скрепа М500, Гидропрокладка пенебар»

НД на метод испытания:

-ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»

Регламентирующие НД:

-ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости».

Оборудование: Прибор «АГАМА-2РМ» Свидетельство о поверке № 445 от 01.12.2011 ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

№ п/п	Дата обработки	Дата испытания	Показания по прибору, с/см ²	Среднее значение по ГОСТ 12730.5-84
1	01.09.12	24.09.12	6	10
2			6	
3			10	
4			10	
5			10	
6			10	

Заключение: Бетон данной конструкции имеет марку по водонепроницаемости W 10

Испытания провел:

Ведущий инженер _____

Хисматуллина Д.Р.

Начальник лаборатории _____

Нафикова Ф.Р.

