

Протокол №519

от 13.04.2016

Заказчик: ООО «СК «ТС-Строй»

Адрес: 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 28а

Основание для проведения испытаний: заявка от 10.03.2016

Наименование продукции: Безусадочная смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях «Скрепа» ТУ 5745-004-77921756-2008

Наименование НД на метод испытаний: ГОСТ 310.4-81

Наименование оборудования: испытательный пресс П-125 зав. № 892 (свидетельство о поверке № НФ 82273 до 20.11.2016)

Регистрационный номер ИЦ П413

Наименование объекта: «Проект реконструкции здания, расположенного по адресу:

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, дом 11, для размещения

медицинского центра»

Образцы размером (100x100x100) мм изготовлены и доставлены Заказчиком

Результаты испытаний:

№ п/п	Дата изготовления образцов	Дата испытания образцов	Марка смеси	Номер регистрации ИЦ	Прочность на сжатие отдельных образцов, МПа	Среднее значение прочности на сжатие R _m , МПа
1	2	3	4	5	6	7
1	02.03.2016	12.04.2016	M600	П413-7 П413-8	99,8 101,3	100,6
2	03.03.2016	12.04.2016	M600	П413-9	92,9	-
3	09.03.2016	12.04.2016	M600	П314-10	99,3	-

Все испытания проведены при параметрах окружающей среды, регламентированных НД

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Руководитель ИЦ
ООО «ИЦ СММК «Кузбасс»



Н.В. Новикова
(Ф. И. О.)