



KZ.И.01.0626

ТОО «Фирма «Жанабет» Испытательный центр
Республика Казахстан, 010009, г. Астана, пр. Абылай хана, 43(51)
тел+7 (717) 2340967, +7 (717) 2 350804, e-mail: zhanabet@mail.ru

Аттестат аккредитации № KZ.И.01.0626
от 28 октября 2014 года, действителен до 28 октября 2019 года
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

Протокол испытаний № 791к от 18.04.18г.

Наименование предприятия – адрес Заказчика	ТОО « Пенетрон-Казахстан», г.Астана, ул.Иманова 1.
Наименование продукции (марка, тип)	Тяжелый бетон В 25 (М 350) с добавкой
Страна (предприятие – изготовитель)	ТОО « АБК- Автодор НС»
Обозначение нормативного документа на продукцию (СТ РК, ГОСТ, СТ ТОО, ТУ)	ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Метод определения водонепроницаемости »
Дата поступления на испытания, № заявки	04.04.2018г. № 248
Акт отбора/ приемки №	04.04.2018г. № 248
Объем партии/ количество образцов	6 образцов цилиндров диаметром 150 мм
Дата проведения испытаний	05.04.2018г.- 18.04.2018г.
Вид испытаний	Определение качества продукции

Условия окружающей среды при проведении испытаний

Температура окружающей среды 20С, атмосферное давление 731мм.рт.ст, относительная влажность 71%

Наименование конструктивных элементов	Класс (марка) бетона	Дата бетонирования	Дата испытания	Нормируемые значения	Фактические значения
Образцы бетона с добавкой « Пенетрон Адмикс» в соотношении 1% от массы цемента	В25 (М 350)	03.03.2018г.	05.04.18г-17.04.18г.	Марка бетона по водонепроницаемости	
				W8	W20

/И.о начальника ИЦ/

Специалист:

Ответственный за подготовку протокола испытаний



А.Шупило

Л.Долгушина

Л Долгушина

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Настоящий протокол не применяется при подтверждении соответствия продукции и не может быть тиражирован без разрешения испытательного центра, а также использоваться в качестве доказательства в спорных судебных вопросах.