



KZ.H.01.0626

ТОО «Фирма «Жанабет» Испытательный центр
Республика Казахстан, 010009, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 51
тел.+7 (717) 2340967, +7 (717) 2 350804, e-mail: zhanabet@mail.ru

Аттестат аккредитации № КЗ.И.01.0626
от 28 октября 2014 года, действителен до 28 октября 2019 года
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

Протокол испытаний № 2226 к от 27.10.2019г.

Наименование, контактные данные Заказчика	ТОО «Пенетрон-Казахстан» г.Нур-Султан
Наименование продукции	Цилиндрические кубы 150x150x150 (В 30) дата изготовления 06.09.2019г. с объекта: ЖК «VI GROUP AITYS»
Страна (предприятие-изготовитель)	не указан Заказчиком
Обозначение нормативного документа на продукцию (СТ РК, ГОСТ, СТ ТОО,ТУ)	ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»
Дата поступления на испытания	07.10.2019г.
Дата проведения испытания	07.10.2019г-27.10.2019г
Акт отбора номер, дата	№ 952 от 07.10.2019г.
Объем партии	6 образцов Проба отобрана и доставлена Заказчиком
Регистрационный номер образца	№ 952
Вид испытаний	Определение качества продукции

Условия окружающей среды при проведении испытаний

Условия проведения испытания: температура +20°C, давление 734мм.рт.ст., влажность 61%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей, единицы измерения	Обозначение, НД на методы испытаний	Нормируемые значения	Фактические значения
1. Марка бетона по водонепроницаемости, W	ГОСТ 12730.5-84	6	6

Начальник Испытательного центра:

Исполнитель- специалист ИЦ:

Ответственный за подготовку протокола испытаний:



А. Шупило

С. Лобунец

С. Лобунец

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Настоящий протокол не применяется при подтверждении соответствия продукции и не может быть тиражирован без письменного разрешения испытательного центра, а также использоваться в качестве доказательства в спорных судебных вопросах.

Конец документа.



KZ.II.01.0626

ТОО «Фирма «Жанабет» Испытательный центр
Республика Казахстан, 010009, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 51
тел.+7 (717) 2340967, +7 (717) 2 350804, e-mail: zhanabet@mail.ru

Аттестат аккредитации № KZ.II.01.0626
от 28 октября 2014 года, действителен до 28 октября 2019 года
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

Протокол испытаний № 2227 к от 27.10.2019г.

Наименование, контактные данные Заказчика	ТОО «Пенетрон-Казахстан» г.Нур-Султан
Наименование продукции	Цилиндрические кубы 150x150x150 (В 30) дата изготовления с гидроизоляционной добавкой «Пенетрон Адмикс» 06.09.2019г. с объекта: ЖК «VI GROUP AITYS»
Страна (предприятие-изготовитель)	не указан Заказчиком
Обозначение нормативного документа на продукцию (СТ РК, ГОСТ, СТ ТОО,ТУ)	ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»
Дата поступления на испытания	07.10.2019г.
Дата проведения испытания	07.10.2019г-27.10.2019г
Акт отбора номер, дата	№ 952 от 07.10.2019г.
Объем партии	6 образцов Проба отобрана и доставлена Заказчиком
Регистрационный номер образца	№ 952
Вид испытаний	Определение качества продукции

Условия окружающей среды при проведении испытаний

Условия проведения испытания: температура +20°C, давление 734мм.рт.ст., влажность 61%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей, единицы измерения	Обозначение, НД на методы испытаний	Нормируемые значения	Фактические значения
1. Марка бетона по водонепроницаемости, W	ГОСТ 12730.5-84	18	18

Начальник Испытательного центра:

Исполнитель- специалист ИЦ:

Ответственный за подготовку протокола испытаний:



А. Шупило

С. Лобунец

С. Лобунец

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Настоящий протокол не применяется при подтверждении соответствия продукции и не может быть тиражирован без письменного разрешения испытательного центра, а также использоваться в качестве доказательства в спорных судебных вопросах.

Конец документа.



KZ.И.01.0626

ТОО «Фирма «Жанабет» Испытательный центр
Республика Казахстан, 010009, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 51
тел.+7 (717) 2340967, +7 (717) 2 350804, e-mail: zhanabet@mail.ru

Аттестат аккредитации № KZ.И.01.0626
от 28 октября 2014 года, действителен до 28 октября 2019 года
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

Протокол испытаний №2043к от 9 октября 2019г.

Наименование, контактные данные Заказчика	ТОО «Пенетрон-Казахстан»
Наименование продукции	Бетон тяжелый В30 (М400) с объекта ЖК «АITYS»
Страна (предприятие-изготовитель)	-
Обозначение нормативного документа на методы испытаний	ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.
Дата поступления на испытания	07.10.2019г.
Дата проведения испытания	07.10.2019г.
Акт отбора номер, дата	№ 952 от 07.10.2019г.
Объем партии	2 образца Проба отобрана и доставлена Заказчиком
Регистрационный номер образца	№ 952
Вид испытаний	неразрушающий контроль прибором ИПС МГ 4.03 ,дата поверки 31.07.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование конструктивных элементов	Класс бетона	Дата Бетонирования	Фактическая прочность, кг/см ²	% к проектной прочности
1. КERN с добавкой	В30	06.09.2019	492,520,486	125,132,123
2. КERN без добавки	В30	06.09.2019	432,417,421	109,106,107

Начальник ИЦ:
Исполнитель:
Специалист:
Ответственный за подготовку протокола испытаний:



А. Шупило

С. Лобунец

С. Лобунец

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Настоящий протокол не применяется при подтверждении соответствия продукции и не может быть тиражирован без письменного разрешения испытательного центра, а также использоваться в качестве доказательства в спорных судебных вопросах.

Конец документа